


Jaworzno, dnia 09.08.2024 r.

znak sprawy : ZP/ZS/L/59/2024
L.dz. 2404/08/2024



Dobra woda
dla miasta

Wszystkim Zainteresowanym

dot. przetargu nieograniczonego na:

„Budowę dodatkowej mokrej pompowni przy tłoczni Chełmońskiego z nowym rurociągiem tłocznym.”

W związku z zapytaniem Wykonawcy dotyczącym przedmiotu zamówienia, zgodnie z § 16 ust.7 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o., wszystkim zainteresowanym przetargiem przesyłamy następującą odpowiedź:

Pytanie nr 1

Czy w ramach wymaganego doświadczenia dopuszczą Państwo roboty polegające na: wykonaniu pompowni wód deszczowych o śr. min. 1500 mm o wydajności 200 dm³/s wraz z rurociągiem tłocznym o długości, co najmniej 400 m.

Odpowiedź nr 1

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający zmienia brzmienie warunków udziału w postępowaniu, które obowiązują Wykonawców składających oferty.

Punkt 10.5.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje następującą treść:

Wykonawca powinien, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: wykonać należycie co najmniej jedno zamówienie (umowę) zakończone w terminie, polegające na budowie/przebudowie sieciowej przepompowni ścieków lub wód deszczowych o średnicy min. 1500 mm i wydajności co najmniej 20 dm³/s oraz budowie/przebudowie sieci kanalizacyjnej o długości całkowitej co najmniej 400m.

Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału również, jeżeli Wykonawca zrealizował wymagany zakres prac tj. budowę/przebudowę sieci kanalizacyjnej i budowę/przebudowę sieciowej przepompowni ścieków lub wód deszczowych w ramach jednego zamówienia lub w ramach dwóch oddzielnych zamówień.

Brzmienie pozostałych warunków udziału w postępowaniu pozostaje bez zmian.

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Józef Natonek

WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH

Rafał Łabaj

Główny specjalista
ds. zamówień publicznych

mgr inż. Katarzyna Jakus

Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. | ul. Św. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno
tel. + 48 32 318 60 12 | cen. tel. + 48 32 318 60 00 | fax + 48 32 616 42 26
NIP 6320101438 | REGON 270127688 | www.wodociagi.jaworzno.pl

PKO Bank Polski SA 66 1020 2528 0000 0102 0477 1707
Krajowy Rejestr Sądowy 0000057843 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach
Kapitał Zakładowy: 99 091 500